

MESURES PHYSIQUES ET SCIENCES DE L'INCENDIE
ESSAIS DE CONFORMITÉ ET EXAMEN DE MATÉRIELS

**PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT
DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU**
PRÉVU À L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE 2002

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

PROCÈS-VERBAL N° 16/14362
et annexes de 10 pages

Matériau présenté par : Clartex Productions Textiles
ZONE INDUSTRIELLE OUEST
6 RUE KLEINDORF
68460 LUTTERBACH

Marque commerciale : ARTICLE N°15/14 - 14/17 - 11/14 DEKOMOLTON

Description sommaire : Tissu uni, présentant une ou deux faces molleton.

Composition globale : 100 % Coton ignifugé.

Masse : 140 à 200 grammes au mètre carré environ.

Épaisseur : 0,55 millimètre environ.

Coloris : Unis, variés.

Nature des essais : Essais au brûleur électrique
Vieillessement accéléré en chambre climatique

Classement : **M1**

Durabilité du classement : Non limitée (Matériau non lavable, non nettoyable à sec)

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé n° 16/14362 du 03/04/2017.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Fait à Paris, le 03/04/2017

Pour le Directeur,
l'adjoint au chef du pôle mesures physiques et
sciences de l'incendie


Laure MIMOUNI



Le responsable technique


Jennifer CHERON